

**DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ O ISPRAVNOSTI ZA VENTILACIJSKI KANAL****DSN-3 SE IZDAJE ZA VENTILACIONIH KANALA (VENTILACIJE) RADI MOGUĆNOSTI DALJNJEG KORIŠTENJA****SUKLADNO ZAKONSKIM PROPISIMA I ODREDBAMA **OGLEDNI PRIMJERAK****

OBAVEZNO SE IZDAJE PRILIKOM PREGLEDA VENTILACIJSKO KANALA O ISPRAVNOSTI NALAZ SE IZDAJE SUKLADNO PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA VENTILACIJSKE ILI KLIMATIZACIJSKE SISTEME - NN 69/97,A SLUŽI KAO DOKAZ O ISPRAVNOSTI VENTILAC. KANALA ZA NADLEŽNA TIJELA Temelju članka 53.stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 58/93) ministar unutarnjih poslova donosi PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA ZA OBJEKATE VIII. SUSTAV VENTILACIJE

PREDMET IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG STRUČNOG NALAZA DSN 3 ZA VENTILACIJSKI KANALA

UPRAVITELJ.FIRMA:

ULICA: OIB:

VLASNIK,KORISNIK IME I PREZIME:

ADRESA PREGLEDA: **OGLEDNI PRIMJERAK**

STAMB. GRAĐEVINA: KUĆA k.č.br.

BR. NALAZA /01/2025

DATUM, ..2025god.

Pregledan dana, _____ 2025. god. u _____ h po izvršenom pregledu dimovodnih i ventilacionih kanala

DIMNJAČARSKI NALAZ br, _____ Izdan dana, _____ 2025god.**Opis i smještaj dimnjaka ili ventilacionog kanala : _____ u _____ posl.prostoru, stanu ili kući**

Ustvrdili smo da je _____ dimo-ventilac kanal po redu računat od _____ strane priključen u _____ katu; naziv prostorije _____; naziv ložišta _____ s visinom od poda do otvora u kanalu _____. Navedeni dimo-ventilac kanal je promjera _____ i građen je od _____ kata. Izveden je od materijala _____

Dimnjak ili ventilac.kanal posjeduje ispravno otvore za čišćenje koji se nalaze u _____ i _____ Dimnjak ili ventilacioni kanal je izgrađen _____ god.; Ukupna visina dimov.ili ventilac. kanala je _____ (m) Iznad krova _____ m.

Priključak od dimnjaka ili ventilacionog kanala do ložišta ili nape je : _____ (m) Zadnja sanacija _____ god.

Zadnje čišćenje obavljeno dana, _____ 2025.god. Dimovod. Ili ventilac.kanal oštećen, smola, ispucao, ne dostaju vratašca na kanalu Dimovod.ili ventilac.kanal potrebno je sanirati _____ da _____ ne Korisnik pristaje: DA -NE

Korisnik je upozoren da dimovodni ili ventilacioni kanal nije za upotrebu, te ga koristi na svoju vlastitu odgovornost, te preuzima svaku odgovornost i nastale posljedice, te izdaje

STRUČNI DIMNJAČARSKI NALAZ- TE UPOZORAVA KORISNIKA DA VENTILACIONI KANAL NIJE ZA DALJNJU UPOTREBU, TE GA TAKVOG KORISTI NA VLASTITU ODGOVORNOST

VENTILACIJSKI KANAL JE NE -ISPRAVAN ZA UPOTREBU

13. Korisnik je dužan u zakonskom roku ukloniti sve nedostatke na dimovodnom ili ventilacionom kanalu, a koji nemože biti duži od 30 dana, nakon otklonjenog nedostatka na dimnjaku ili ventil.kanalu

OBAVEZAN JE PONOVO POZVATI OVLAŠTENOG DIMNJAČAR DA PONOVO PREGLEDA DIMOVODNI ILI VENTILACIONI KANAL I ZATRAŽITI STRUČNI DIMNJAČARSKI NALAZ O ISPRAVNOSTI NAVEDENOG DIMOVOD. ILI VENTILAC.KANALA.

Zakonom o zaštiti od požara RH (N.N., br. 92/10 čl.38).propisano je da je korisnik ili vlasnik dimovodnih kanala i postrojenja za loženje dužan držati ih u ispravnom stanju te posjedovati stručne dimnjačarske ATESTE i NALAZE o ispravnosti u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara.

Na temelju članka 53. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 58/93) ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom turizma, donosi **PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA VIII. SUSTAV VENTILACIJE**

Članak 27.

1) Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka tri mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.

2) U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbama stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rad ugostiteljskog objekta Temeljem ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA o obavljanju dimnjačarskih poslova dužni smo i obavezni o eventualnom uklanjanju nedostatka u ostavljenom roku izvijestiti nadležne službe

1. MUP - Inspektorat zaštite od požara,**2. Građevinsku inspekciju,****3. JVP****OGLEDNI PRIMJERAK**

Kontrolni pregled ventilacionih kanala izvršili : Denis Bajrektarević - majstor-dimnjačar 091 660-4143
i Hajder Bajtrektarvić dimnjačar 098 981 6277