



**IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU
LOŽIŠNOG UREĐAJA RADI MOGUĆNOSTI ZA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG NALAZA DSN-2**

Pregled djelatnosti i opće funkcionalnosti priključka, ložišta ili ventilacionog kanala prilikom izdavanja dimnjačarskog stručnog nalaza DSN-2, a koji se obavljanju za izradu dimnjačarske dokumentacije o ispravnosti za nadležne institucije.

IZVJEŠĆE- POTVRDA I UPOZORENJE O KONTROLNOM PREGLEDU LOŽIŠTA Obavezni pregled uređaja za za loženje s izdavanjem izvješća o pregledu sukladno (Zakonu o zaštiti od požara 92/10 čl.38.) ZA POSLOVNE PROSTORIJE) za nadležna tijela inspekcija pri MUP-u.-HR

PREDMET-IZVJEŠĆE-POTVRDA UPOZORENJE O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU	
POSLOVNI PROSTOR : UGOSTITELJSKI OBJEKAT—PEKARA-- FRIZR.SALON—MESNICA-- OSTALO SAMOSTALNA RADNJA	
VLASNIK,KORISNIK,-UPRAVITELJ	OIB:
VLASNIK,KORISNIK POSLOVNOG PROSTORA	ADRESA :
STAMB. GRAĐEVINA: ZGRADA -. NAZIV OBJEKTA :	DATUM . 01.2023

DANA, _____, 2023.god. u ____h OBAVLJEN JE PREGLED SUKLADNO ZAKONSKIM ODREDBAMA I PROPISIMA u privatnim objektima(kućama)stambenim zgradama, samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama(ugostiteljskim objektima,ustanovama i obrtničkim radnjama i nije garancija ispravnosti dimnjaka niti ložišnih uređaja.

Svi ostali radove koji su nužni, u cilju ispunjavanja odredbi Zakona o zaštiti od požara, a nisu obuhvaćeni koncesijskim Ugovorom može obavljati svaka ovlaštena dimnjačarska firma koja je registrirana za takvu vrstu usluga sa izdavanjem

IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU LOŽIŠNOG UREĐAJA RADI MOGUĆNOSTI ZA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG NALAZA DSN-2

Pregled djelatnosti i opće funkcionalnosti priključka, ložišta ili ventilacionog kanala prilikom izdavanja dimnjačarskog stručnog nalaza DSN-2, a koji se obavljanju za izradu dimnjačarske dokumentacije o ispravnosti za nadležne institucije. Ovlašteni dimnjačar je obavezan izdati korisniku usluge izvješće o redovnom pregledu ložišnih uređaja te dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2). Prema Zakonskim odredbama, Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima dimnjačar je obavezan dostaviti dimnjačarsko izvješće-potvrdu korisniku/vlasniku LOŽIŠTA ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima, ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom

Napominjemo Vam da IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU LOŽIŠNOG UREĐAJA RADI MOGUĆNOSTI ZA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG NALAZA DSN-2 koji se izdaju za Vaša dimovodna i ložišna postrojenja nisu regulirani Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova Br.15/15 sukladno kojoj Dimnjačarska obrtnička zadruga(„DOZ“)obavlja dimnjačarsku službu već Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10 čl.38), Općim uvjetima i Pravilnikom dimnjačarske struke, a nadležnost nad stručnim dimnjačarskim nalazima, kao i nadzor nad istim ima Ministarstvo unutrašnjih poslova „MUP“ i Ministarstvo graditeljstva

U poslovnim prostorima i zgradama obavezna je kontrola sukladno Zakonskim propisima i odredbama. Prilikom pregled ložišta smo ustanovili slijedeće :

PODACI O LOŽIŠTU: VRSTA LOŽIŠTA :		TIP	: OD kW RIKLJUČENO U :
Nedostaci na uređaja za loženje i priključne cijevi	Nemogućnost kontrole, pregleda i čišćenja ložišta		
Prilikom kontrolnog mjerenja postoji povrat dimnih	Vlasnik/korisnik odbija bilo kakvu suradnju s dimnjačarom		
Ložište ima nepravilno izgaranje- HITNO pozvati servis	Priključna cijev na ložištu nije demontažna krivo postavljena		
Prilikom kontrole dimnjačar je ustanovio da nema DSN-	Prilike kontrole ustanovljeno je da nema MJERNO MJESTO		
U prostoriji u kojoj je montirano ložište nema ventilacije	Na navedenom ložištu ni je moguće pristup mjernom mjestu		
U prostoru je Brtvena stolarija (PVC i sl...jako opasno)	Onemogućen pristup ložišnom uređaju previsoko postavljeno		
U prostoriji nema do zraka postoji mogućnost trovanja	Vlasnik/korisnik ložišnog uređaja ODBIJA USLUGU		
Na ložištu je oštećena priključna cijev od ložišta do	Vlasnik/ korisnik redovno servisira i kontrolira ložište		
Na ložištu je nepropisna priključna cijev	Ložište je montirano bez DIMNJAČARSKOG NALAZA		

Dimnjačar je obavezan izdati korisniku usluge izvješće o redovnom pregledu ložišnih uređaja, te dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2). Prema Zakonskim odredbama, Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima dimnjačar je obavezan dostaviti dimnjačarsko izvješće-potvrdu korisniku/vlasniku LOŽIŠTA ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima, ako prijete opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom.

Ukoliko dimnjačaru prilikom kontrole dimovodnog ložišta na navedenoj adresi nije bilo omogućeno iz bilo kojih razloga da izvrši redovnu i obaveznju kontrolu dimovodnog ložišta SMATRAĆE SE DA JE U NEISPRAVNOM STANJU, A KORISNIK GA KORISTI NA VLASTITU ODGOVORNOST I PREUZIMA SVE NEŽELJNE POSLJEDICE KAO ŠTO SU GUŠENJE, POŽAR ILI TROVANJE..

Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38, Ovlašteni dimnjačar je obavezan izdati korisniku usluge za Protupožarnu inspekciju pri MUP-u, komunalno redarstvo, korisnika, vlasnika, vatrogasaca ili upravitelja stambene zgrade i drugih ovlaštenih institucija Vjerujemo da ćete i Vi biti svjesni važnosti dimnjačarske službe za vlastitu sigurnost, doprinijeti svojim stavom i ponašanjem u uspješnom provođenju iste, u protivnom biti ćemo prisiljeni podnijeti izvještaj protupožarnoj inspekciji, komunalnom redarstvu i ostalim nadležnim tijelima opomenu/prijavu na daljnji postupak, te Vam skrećemo pažnju da je rečenim Zakonom predviđeno pokretanje prekršajnog postupka, a predviđene su i novčane kazne za prekršitelje navedenog ložišta, a bit ćemo primorani putem Zakona zatražiti zabranu upotrebe dimnjaka i uređaja za loženje kako bi preventivno djelovali u smislu zaštite od požara objekata i imovine, te zaštite ljudskih života **Temeljem Zakonskih odredba i propisa o obavljanju navedenih poslova dužni smo o eventualnim nedostacima i neispravnosti u hitnom roku izvjestiti nadležne službe:**

1.-Komunalni odjel pročelnika Grada, 2.MUP-a /MTU Inspektorata zaštite od požara, 3.Građevinsku inspekciju, Gradsku plinaru 4.Komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove. Korisnici dimnjačarskih usluga dužni su omogućiti kontrolni pregled uređaja za loženje, dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i pokazati papire koje imaju za ložište, te u sezoni loženja omogućiti pristup svakom uređaju za loženje u objektu koji se koristi.

NAPOMENA : Vlasnik/Korisnik na navedenoj adresi upoznat je sa stanjem LOŽIŠTA, a ukoliko ih je dimnjačar upozorio da je LOŽIŠTE u ne ispravnom stanju, a Vlasnik/ korisnik odbije i ne dozvoli da izvrši navedenu uslugu na navedenoj adresi LOŽIŠTE SE KORISTI NA VLASTITU ODGOVORNOST nakon upozorenja i odbijanja kontrolnog pregleda ovlaštena osoba ne snosi više bilo kakvu odgovornost u slučaju požara i trovanja, jer je postupio sukladno svim Zakonskim propisima, odredbama i svojim obavezama.

Kontrolni pregled dimnjaka izvršio : Bruno Jeniček, majstor-dimnjačar, 01 6601454

Denis Bajrektarević, majstor-dimnjačar 091 660-4143 i Enes Subašić, dipl.ing.stroj-majstor dimnjačar